

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «АСБ-ЭКСПЕРТ»



Куликов Д.В.
31 марта 2021 г.

АКТ

о проведении испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода

ТСЖ «Солнечный берег», на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 29
(наименование объекта, адрес)

Состав комиссии:

Инженер ООО «АСБ-ЭКСПЕРТ»: Егоров Н. А.

Результаты испытаний:

1. суммарный расход воды (при расходах из стволов не ниже нормативных) > 5 лс⁻¹
2. радиус компактной части струи (только для наружного противопожарного водопровода высокого давления) 15 м.

Вывод: исследуемый водопровод соответствует требованиям норм.

Испытания провели:

Инженер ООО «АСБ-ЭКСПЕРТ»

Егоров Н. А.

в присутствии:

представителя ЗАКАЗЧИКА
Председатель правления
ТСЖ «Солнечный берег»

Куликов Д.В.