

АКТ

г. Москва проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений "31" марта 2022 года

Объект: ТСЖ «Солнечный берег»
Адрес: Жилая часть, г.Москва, Мичуринский пр-т, д. 29

Рабочая комиссия в составе:
Представитель заказчика: _____
Представитель обслуживающей организации: ООО "АСБ-ЭКСПЕРТ" Егоров Н. А.

Провела проверку работоспособности оборудования противопожарной защиты методом контрольных пусков, как в ручном, так и в автоматическом режимах работы:
системы водяного пожаротушения;
автоматика системы незадымляемости;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Оборудование противопожарной защиты исправно, находится в работоспособном состоянии, включено в дежурный режим и подлежит дальнейшей эксплуатации.

Подписи сторон:



ТСЖ
«Солнечный берег»
МОСКВА



Егоров Н. А.