

**АКТ**

проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

г. Москва

"30" сентября 2022 года

Объект: ТСЖ «Солнечный берег»

Адрес: Жилая часть, г.Москва, Мичуринский пр-т, д. 29

**Рабочая комиссия в составе:**

Представитель заказчика: \_\_\_\_\_

Представитель обслуживающей  
организации:

ООО "АСБ-ЭКСПЕРТ" Егоров Н. А.

Провела проверку работоспособности оборудования противопожарной защиты методом контрольных пусков, как в ручном, так и в автоматическом режимах работы:


системы водяного пожаротушения;

автоматика системы незадымляемости;

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:**

Оборудование противопожарной защиты исправно, находится в работоспособном состоянии, включено в дежурный режим и подлежит дальнейшей эксплуатации.

Подписи сторон:

 \_\_\_\_\_  
*Егоров Н. А.*



Егоров Н. А.