

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "АСБ-ЭКСПЕРТ"

Д. В. Куликов

"30" сентября 2022 года



АКТ

о проведении испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода

Объект: ТСЖ «Солнечный берег»

Адрес: Жилая часть, г.Москва, Мичуринский пр-т, д. 29

Состав комиссии:

Инженер ООО "АСБ-ЭКСПЕРТ" Егоров Н. А.


Результаты испытаний:

1. суммарный расход воды (при расходах из стволов не ниже нормативных) **> 5 лс⁻¹**
2. радиус компактной части струи (только для наружного противопожарного водопровода высокого давления) - **15 м**

Вывод: исследуемый водопровод соответствует требованиям норм

Испытания провели:

Представитель Заказчика

 Куликов Д.В.

Представитель обслуживающей
организации

 Егоров Н. А.