

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «АСБ-ЭКСПЕРТ»



Куликов Д. В.  
«30» июня 2018 г.

## АКТ

о проведении испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода

ТСЖ «Солнечный берег», на объекте ТСЖ «Солнечный берег»,  
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т. Мичуринский, д. 29  
(наименование объекта, адрес)

Состав комиссии:

Инженер ООО «АСБ-ЭКСПЕРТ»: Терех В. В.

Результаты испытаний:

1. суммарный расход воды (при расходах из стволов не ниже нормативных) > 5 лс<sup>-1</sup>
2. радиус компактной части струи (только для наружного противопожарного водопровода высокого давления) 15 м.

Вывод: исследуемый водопровод соответствует требованиям норм.

Испытания провели:

Инженер ООО «АСБ-ЭКСПЕРТ»

 Терех В.В.

в присутствии:

представителя ЗАКАЗЧИКА  
Председатель правления  
ТСЖ «Солнечный берег»



