

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор  
ООО "АСБ-ЭКСПЕРТ"

Д. В. Куликов

2023 года



**АКТ**

о проведении испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода

Объект: ТСЖ «Солнечный берег»

Адрес: Подземный гараж-стоянка, г.Москва, Мичуринский пр-т, д. 29, стр. 1

Состав комиссии:

Инженер ООО "АСБ-ЭКСПЕРТ" Егоров Н. А.

Результаты испытаний:

1. суммарный расход воды (при расходах из стволов не ниже нормативных) **> 5 лс<sup>-1</sup>**

2. радиус компактной части струи (только для наружного противопожарного водопровода высокого давления) - **15 м**

Вывод: исследуемый водопровод соответствует требованиям норм

**Испытания провели:**

Представитель Заказчика

  
\_\_\_\_\_ Кривенко И. В.

Представитель обслуживающей  
организации

  
\_\_\_\_\_ Егоров Н. А.