

«УТВЕРЖДАЮ»  
Генеральный директор  
ООО «АСБ-ЭКСПЕРТ»



Куликов Д.В.

«31» декабря 2017 г.

## АКТ

о проведении испытаний на водоотдачу внутреннего противопожарного водопровода

ТСЖ «Солнечный берег», на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 29

(наименование объекта, адрес)

Состав комиссии:

Инженер ООО «АСБ-ЭКСПЕРТ»: Терех В. В.

Результаты испытаний:

1. суммарный расход воды (при расходах из стволов не ниже нормативных) > 5 лс<sup>-1</sup>
2. радиус компактной части струи (только для наружного противопожарного водопровода высокого давления) 15 м.

Вывод: исследуемый водопровод соответствует требованиям норм.

Испытания провели:

Инженер ООО «АСБ-ЭКСПЕРТ»


 Терех В. В.

в присутствии:

представителя ЗАКАЗЧИКА

Председатель правления

ТСЖ «Солнечный берег»

 Ковальская Г. С.

