

АКТ ПРОВЕРКИ

системы дымоудаления подземного гаража, расположенного по адресу:
город Москва, Мичуринский проспект, дом 29, строение 1

г. Москва

24 июля 2024 г.

Рабочая комиссия, назначенная Председателем Правления ТСЖ «Солнечный берег» Миловановым С.А., в составе представителей:

- Председатель комиссии - Председатель правления ТСЖ «Солнечный берег» Милованов С.А.,
- член комиссии - представитель заказчика, Управляющий ТСЖ «Солнечный берег» Крючков Г.Е.,
- член комиссии – Старший инженер 1 регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по г. Москве Бурлака П.Г.,
- член комиссии - представитель эксплуатирующей организации, Главный инженер ООО «Техсервис» Замятин С.П.,
- член комиссии - представитель подрядной организации, Инженер по вентиляции ООО «Кванта» Егоров А.М.,
- член комиссии - представитель подрядной организации, Генеральный директор ООО «Монтажпожсервис» Алешин О.В.

проверила работоспособность системы дымоудаления и установила:

Подрядными организациями предъявлена к приемке АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ (далее «Система»), смонтированная на объекте г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 29, стр. 1.

Запуск Системы возможен:

- в автоматическом режиме через станцию сплинклерного пожаротушения при её срабатывании,
- в ручном режиме от пожарной сигнализации через ручные извещатели ИПР 513-10, расположенные на -1 и -2 этажах подземного гаража,
- в ручном режиме через ручные извещатели УДП 513-10, расположенные на КПП-1 рядом с пультом управления пожарной сигнализацией подземного гаража.

При запуске Системы в ручном режиме через ручные извещатели ИПР 513-10, расположенные на -1 этаже подземного гаража включилась сирена звукового оповещения о пожаре, началось открытие клапанов дымоудаления и подпора воздуха на -1 этаже и на рампах въезда и выезда, через 90 секунд включились двигатели дымоудаления и подпора воздуха в помещении подземного гаража и на рампах въезда и выезда. Система сработала в штатном режиме в полном объеме.

При запуске Системы в ручном режиме через ручные извещатели ИПР 513-10, расположенные на -2 этаже подземного гаража включилась сирена звукового оповещения о пожаре, началось открытие клапанов дымоудаления и подпора воздуха на -2 этаже и на рампах въезда и выезда, через 90 секунд включились двигатели дымоудаления и подпора воздуха в помещении подземного гаража и на рампах въезда и выезда. Система сработала в штатном режиме в полном объеме.

При запуске Системы -1 этажа в ручном режиме через ручные извещатели УДП 513-10, расположенные на КПП-1 включилась сирена звукового оповещения о пожаре, началось открытие клапанов дымоудаления и подпора воздуха на -1 этаже и на рампах въезда и выезда, через 90 секунд включились двигатели дымоудаления и подпора воздуха в помещении подземного гаража и на рампах въезда и выезда. Система сработала в штатном режиме в полном объеме.

При запуске Системы -2 этажа в ручном режиме через ручные извещатели УДП 513-10, расположенные на КПП-1 включилась сирена звукового оповещения о пожаре, началось открытие клапанов дымоудаления и подпора воздуха на -2 этаже и на рампах въезда и выезда, через 90 секунд включились двигатели дымоудаления и подпора воздуха в помещении подземного гаража и на рампах въезда и выезда. Система сработала в штатном режиме в полном объеме.

Включение Системы в автоматическом режиме не проверялось в связи с возможностью поступления большого количества воды в гараж через систему сплинклерного пожаротушения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

Автоматическая систему дымоудаления подземного гаража, расположенная по адресу: город Москва, Мичуринский проспект, дом 29, строение 1, признана работоспособной.

Подписи членов комиссии:

- член комиссии, Управляющий ТСЖ «Солнечный берег»	_____	Крючков Г.Е.
- член комиссии, Старший инженер 1РОНПР ГУ МЧС России по г. Москве	_____	Бурлака П.Г.
- член комиссии, Главный инженер ООО «Техсервис»	_____	Замятин С.П.
- член комиссии, Инженер по вентиляции ООО «Кванта»	_____	Егоров А.М.
- член комиссии, Генеральный директор ООО «Монтажпожсервис»	_____	Алешин О.В.

Председатель комиссии
Председатель правления
ТСЖ «Солнечный берег»

Милованов С.А.